



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»  
Орган инспекции**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

Юридический адрес: 308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,  
тел: (4722) 516253, факс:(4722) 513105, e-mail:orgotdel@31fbuz.ru, <http://www.31fbuz.ru>  
Адрес места осуществления деятельности: 309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ерошенко, д. 1,  
тел:(4725) 42-23-06, факс:(4725) 42-23-06, e-mail:Star\_Oskol@31fbuz.ru

20.04.2023г № 51-31.5-Н  
(дата выдачи)  
Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710092

УТВЕРЖДАЮ  
ИО Заместителя руководителя ОИ,  
заведующий отделом санитарно-  
эпидемиологических экспертиз  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Белгородской  
области в Старооскольском  
районе»

  
Н.С. Степаненко

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам санитарно – эпидемиологической экспертизы  
здания, строения, сооружения, помещения, оборудования  
и иного имущества, используемых для осуществления  
оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным  
пребыванием детей в период каникул и работы лагеря труда и отдыха для  
подростков на базе Муниципального автономного общеобразовательного  
учреждения «Средняя политехническая школа №33» (МАОУ «СПШ №33»)  
(общественные здания)

(объект инспекции)

юридический адрес: Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон  
Юбилейный, д.10, ИНН 3128107970; ОГРН 1153128004644.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании  
предписания территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Белгородской области в Старооскольском районе №62 от 16.03.2023г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>51-31.5-Н</u>	Стр. 1 из 9 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	---	-----------------------------------



Экспертом по оценке соответствия органа инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском районе», врачом по коммунальной гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз Коваленко О.А., проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза документов и обследование помещений с целью установления их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям для осуществления оздоровительной деятельности.

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции предупрежден об административной ответственности по ст. 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за дачу заведомо ложного заключения.

Обследование проведено 13.04.2023г. с 13:30 ч. до 17:00 ч. в присутствии директора МАОУ «СПШ №33» Ишковой Ирины Николаевны.

Для проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы представлены следующие документы:

1. Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (ИНН 3128107970), копия записи Единого государственного реестра юридических лиц (ОГРН 1153128004644).
2. Копия договора безвозмездного пользования нежилых зданий школы между департаментом имущественных и земельных отношений Белгородской области и МАОУ «СПШ №33».
3. Копия технических паспортов на здания образовательного учреждения.
4. Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Белгородской области №СОР-3 717 от 23.12.2022г. с ООО «Центр Экологической безопасности Белгородской области».
5. Копия договора на подачу холодного водоснабжения и водоотведения №1005 от 01.01.2023г. с МУП «Старооскольский водоканал».
6. Копия контракта на подачу горячего водоснабжения №1626ГВС от 14.12.2022г. с ОАО «Теплоэнерго».
7. Копия договора на проведение дератизационных и дезинсекционных работ №33145/22 от 30.12.2022г. с некоммерческим партнерством содействия улучшению экологической и санитарной обстановки окружающей среды и здоровья населения «Осколсанэпидблагополучие».
8. Копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность (№31.БО.07.000.М.000500.05.16 от 04.05.2016г.), выданное Управлением Роспотребнадзора по Белгородской области.
9. Копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей.
10. Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников.
11. Личные медицинские книжки согласно списочному составу.
12. Режим дня.
13. Акты проверки эффективности работы технологического и холодильного оборудования, систем водоснабжения, канализации, вентиляции, спортивного и игрового оборудования.
14. Акт регистрации выхода на объект от 13.04.2023г.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 51-37.5-14	Стр. 2 из 9 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	---------------------------------------	-----------------------------------

001510



## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул планируется к открытию с 01.06.2023г. на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя политехническая школа №33» (МАОУ «СПШ №33»), расположенного по двум фактическим адресам: Белгородская область, г. Старый Оскол, микрорайон Юбилейный, д.10 и микрорайон Буденного, д.2.

Два здания учреждения отдельно стоящие, трехэтажные. Количество смен – 4, длительность каждой смены составляет 14 календарных дней, перерывы между сменами – 3-7 дней. Вместимость в первую смену 526 детей (21 отряд), в том числе ЛТО – 100 детей (4 отряда); во вторую смену – 326 детей (15 отрядов), в том числе ЛТО – 100 детей (4 отряда); в третью смену 88 детей (4 отряда), в том числе ЛТО – 40 детей (2 отряда); в четвертую смену 60 детей (4 отряда), в том числе ЛТО – 30 детей (2 отряда). Режим пребывания детей – с 09.00 до 18.00 ч.

С целью своевременного выявления и изоляции детей и персонала с признаками респираторных заболеваний с повышенной температурой тела при входе в учреждение организован «утренний фильтр» с обязательной термометрией с использованием бесконтактных термометров (6 ед.) и установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. Входов в учреждение организовано четыре (два входа по каждому адресу: мкр. Буденного, д.2 и мкр. Юбилейный, д.10).

Режим дня оздоровительного учреждения предусматривает пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных и культурных мероприятий, 3-х разовое горячее питание (завтрак, обед, полдник). Организация дневного сна для детей не предусмотрена, спальные помещения отсутствуют.

Территории учреждения оборудованы наружным электрическим освещением, по периметру ограждены забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Уборка территорий учреждения проводится ежедневно. Мусор собирается на двух контейнерных площадках с твердым покрытием огороженных с трех сторон. На каждой площадке установлено по четыре типовых маркированных мусоросборника с крышками, что соответствует требованиям п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Вывоз отходов осуществляется специализированным автотранспортом ежедневно по договору с ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области.

Учреждение на базе МАОУ «Средняя политехническая школа №33», по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Юбилейный, д.10 планирует использоваться под оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей следующий набор

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 51-31.5-Н	Стр. 3 из 9 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	--------------------------------------	-----------------------------------



помещений: раздевалку для верхней одежды, игровые комнаты – 17 ед. (кабинеты №101, №102, №103, №101а, №103а, №306, №201, №202, №203, №204, №207, №208, №209, №210, №214, №301, №302), помещения медицинского назначения, столовую, спортивный зал, кладовую спортивного инвентаря, санузлы, помещение для хранения, помещение для просушивания одежды и обуви, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Учреждение на базе МАОУ «Средняя политехническая школа №33», по адресу: г. Старый Оскол, мкр. Буденного, д.2 планирует использоваться под лагерь труда и отдыха для подростков с дневным пребыванием и включает в себя следующий набор помещений: раздевалку для верхней одежды, помещения ЛТО – 4 ед. (кабинеты 3-го этажа №304, №305, №308, №309), помещения медицинского назначения, помещение для просушивания одежды и обуви, столовую, спортивный зал, кладовую спортивного инвентаря, санузлы, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.

Набор помещений оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей соответствует требованиям п.3.12.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Площадь помещений для отдыха и игр составляет от 2,5 до 2,7 кв.м. на одного человека, что соответствует требованиям п.2.4.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В помещениях пребывания детей (игровые, помещения ЛТО, спортивные залы, актовые залы) по установленному графику проводится дезинфекция воздушной среды переносными приборами по обеззараживанию воздуха закрытого типа (всего по двум зданиям - 24 ед.).

Все основные помещения (игровые, помещения ЛТО, столовые, спортивные залы, актовые залы, помещения медицинского назначения) обеспечены естественным боковым освещением, что соответствует требованиям п.2.8.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (жалюзи, рулонные шторы) с длиной до уровня подоконника, а окна - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Конструкция окон позволяет проведение проветривания помещений, контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п.2.7.2., п.2.7.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминисцентными лампами. Все источники искусственного освещения на

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 51-315-Н	Стр. 4 из 9 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	-------------------------------------	-----------------------------------



момент обследования содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Полы используемых помещений не имеют дефектов, повреждений и выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Здания учреждения оборудованы централизованными системами холодного, горячего водоснабжения и водоотведения. Холодной и горячей водой обеспечены игровые помещения, помещения ЛТО, производственные помещения пищеблока, помещения медицинского назначения, душевые, умывальные перед обеденными залами, санузлы, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Питьевой режим организован посредством двенадцати стационарных питьевых кран-фонтанчиков (по 6 кран-фонтанчиков в каждом здании, оборудованных в коридорах на 1-м, 2-м и 3-м этажах), что соответствует требованиям п.2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Раздевалки оборудованы вешалками для верхней одежды, скамьями. В помещениях игровых комнат установлены столы и стулья, имеются настольные игры. Спортивные мероприятия планируется проводить в спортивных залах учреждения и на открытых спортивных площадках.

В каждом здании учреждения имеются помещения медицинского назначения, которые включают в себя: два кабинета врача и фельдшера, два процедурных кабинета, два изолятора, два санузла. Медицинское обслуживание детей осуществляется по договору с ОГБУЗ «Старооскольская окружная детская больница». Медицинские кабинеты имеют санитарно-эпидемиологические заключения и лицензию на медицинскую деятельность ЛО-31-01-002758 от 26.12.2018г., что соответствует требованиям п.2.9.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Прием детей в летнее оздоровительное учреждение планируется осуществлять при наличии справки о состоянии ребёнка, содержащей в том числе сведения (вносятся не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в учреждение) об отсутствии в течении 21 календарного дня контактов с больными

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	№ Экспертное заключение 51-31.5-4	Стр. 5 из 9 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	--------------------------------------	-----------------------------------



инфекционными заболеваниями, в соответствии с требованиями раздела III., п. 3.12.5. СП 2.4.3648-20.

В каждом здании учреждение в период летних оздоровительных смен планирует использовать по 10 санузлов на 1, 2 и 3 этажах, отдельные для девочек и мальчиков, оборудованные кабинами с дверями без запоров. Всего санузлов по двум зданиям учреждения – 20 ед. В каждом санузле установлены по 3 унитаза и по 2 раковины для мытья рук. Для персонала имеются отдельные санузлы с раковинами для мытья рук. Условия для соблюдения правил личной гигиены на момент проведения экспертизы созданы: мыло, туалетная бумага, одноразовые бумажные полотенца, дозаторы с антисептическим средством для обработки рук имеются; урны установлены в каждом санузле, что соответствует требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Всё санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Питание детей организовано ООО «Фабрика социального питания 1».

Прием пищи детей летнего оздоровительного учреждения будет осуществляться в двух школьных столовых, размещенных на первых этажах пищеблоков учреждения по двум адресам: мкр. Буденного, д.2 и мкр. Юбилейный, д.10. Обеденные залы столовых обеспечены мебелью (столы со скамейками), с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

При обеденных залах установлены раковины для мытья рук детей, дозаторы с антисептическими средствами, мыло и одноразовые бумажные полотенца. Всего 20 раковин (по 10 раковин в каждом здании учреждения). Число мест в обеденном зале столовой по адресу мкр. Буденного, д. 2 – 150, площадь на одно посадочное место – 1,5 м<sup>2</sup>. Число мест в обеденном зале столовой по адресу мкр. Юбилейный, д. 10 – 230, площадь на одно посадочное место – 1,2 м<sup>2</sup>.

Пищеблоки учреждения работают на сырье и полуфабрикатах. Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключают встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, что соответствует требованиям п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Оборудование, являющееся источниками выделения избытков тепла и влаги обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, что соответствует требованиям п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 51-31.5-Н	Стр. 6 из 9 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	--------------------------------------	-----------------------------------



Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблоков выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, не имеет повреждений. В обеденных залах столовой, на линии раздач, в холодных цехах по установленному графику проводится дезинфекция воздушной среды переносными приборами по обеззараживанию воздуха закрытого типа (6 ед.), что соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Пищеблоки учреждения обеспечены технологическим и холодильным оборудованием, на момент обследования исправно.

Технологическое оборудование пищеблока по адресу мкр. Буденного, д.2 включает в себя: пищеварочный электрический котел – 2 ед., мармит для первых блюд – 1 ед., мармит для вторых блюд – 1 ед., пароконвектомат – 1 ед., машина протирачно-резательная – 1 ед., мясорубка электрическая – 1 ед., картофелечистка – 1 ед., хлеборезка – 1 ед., электрическая плита – 3 ед., машина посудомоечная – 1 ед., весы – 3 ед., шкаф жарочный – 1 ед. Холодильное оборудование - 7 ед., из них: холодильный шкаф – 2 ед., бытовой холодильник – 2 ед., камера холодильная – 1 ед., холодильный моноблок – 1 ед., морозильный шкаф – 1 ед.

Технологическое оборудование пищеблока по адресу мкр. Юбилейный, д.10 включает в себя: пищеварочный электрический котел – 1 ед., мармит для первых блюд – 1 ед., мармит для вторых блюд – 1 ед., прилавков для столовых приборов – 1 ед., машина протирачно-резательная – 2 ед., мясорубка электрическая – 1 ед., картофелечистка – 1 ед., хлеборезка – 1 ед., машина кухонная универсальная – 1 ед., печь хлебопекарная – 1 ед., электрический кипятыльник – 1 ед., тестомес – 1 ед., СВЧ печь – 1 ед., электроводонагреватель проточный – 1 ед., электрическая плита – 4 ед., машина посудомоечная – 1 ед., весы – 3 ед., электросковорода – 1 ед. Холодильное оборудование - 7 ед., из них: холодильный шкаф – 3 ед., бытовой холодильник – 1 ед., камера холодильная – 2 ед., холодильная витрина – 1 ед.

Резервные источники водоснабжения на пищеблоках имеются. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильном оборудовании. Холодильное оборудование обеспечено термометрами, температурный режим соблюдается, что соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Пищеблоки укомплектованы столовой и кухонной посудой, разделочным инвентарем для готовой и сырой продукции. Инвентарь обрабатывается и хранится отдельно на производственных участках. Мытье столовой посуды проводится отдельно от кухонной посуды.

Кладовые сыпучих продуктов и овощей оборудованы стеллажами и подтоварниками с гигиеническим покрытием, психрометры имеются, что соответствует требованиям п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно –

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 51 - 31.5 - Н	Стр. 7 из 9 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	--	-----------------------------------



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Емкости для отбора суточных проб в достаточном количестве. На пищеблоках отбираются суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции. Суточные пробы хранятся не менее 48 часов в специально отведенных холодильниках при температуре от +2 °С до +6 °С.

Производственная документация (журналы) - заведена. На двух пищеблоках в учреждении работают 13 человек. Персонал обеспечен санитарной одеждой (3 комплекта), которая хранится отдельно от личной одежды. Условия для соблюдения правил личной гигиены имеются. Средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) персонал пищеблока обеспечен (запас СИЗ к осмотру представлен).

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь. Для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов предусмотрены отдельные помещения.

В каждом помещении учреждения стоят емкости для сбора мусора. Уборка игровых, помещений ЛТО и вспомогательных помещений будет проводиться ежедневно в отсутствие детей, при открытых окнах. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную (сигнальную) маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Моющие, чистящие средства и дезинфекционные средства («Ди – хлор», «Жавель син табс», «Миксамин Аква 1000») хранятся в упаковке производителя.

Санитарно-гигиеническое состояние всех помещений учреждения на момент обследования удовлетворительное.

Все сотрудники учреждения (по штатному расписанию всего – 107 человек: начальник лагеря - 3; заместитель начальника лагеря – 3; вожатая – 2; воспитатели - 58; педагог дополнительного образования – 8; организатор спортивных мероприятий - 4; социальный педагог – 1; педагог-психолог – 1; обслуживающий персонал – 12; фельдшер - 2; персонал пищеблока - 13) имеют личные медицинские книжки, содержащие данные о профилактических прививках, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации. Лабораторные исследования и медосмотр сотрудники лагеря проходят по утвержденному графику в соответствии с требованиями п. 1.5. раздела I. СП 2.4.3648-20.

Заключение: по результатам проведенной экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления оздоровительной деятельности в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул и работы лагеря труда и отдыха для подростков на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя политехническая школа №33» (МАОУ «СПШ №33»), расположенного по двум фактическим адресам:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 51-31.5-Н	Стр. 8 из 9 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	--------------------------------------	-----------------------------------



Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Юбилейный, д.10 и мкр. Буденного, д.2 (юридический адрес: МАОУ «СПШ №33»: Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Юбилейный, д.10) - **соответствуют** требованиям разделов I., II и п.3.12. раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Составлено в 3-х экземплярах.

Эксперт по оценке соответствия органа инспекции,  
врач по коммунальной гигиене отдела санитарно-  
эпидемиологических экспертиз

О.А. Коваленко

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № 51-31.5-Н	Стр. 9 из 9 Ф ОИ-02-51-05-2022
---	--------------------------------------	-----------------------------------



